

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	台塑集团热电（宁波）有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC231654
用人单位名称	台塑集团热电（宁波）有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市北仑区霞浦台塑工业园	联系人	何忠伟
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	王佳威	项目审核人	吕烽
项目负责人	常腾起	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	周钱钱, 孟雷风		
调查时间	2023-11-29	用人单位陪同人	李永强
检查范围	供水及化学水处理系统、烟气脱硫脱硝系统、输煤系统、锅炉燃烧系统		
存在的职业病危害因素	一氧化碳, 二氧化硫, 其他粉尘(总尘), 噪声, 工频电场, 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(以二氧化氮计), 氯化氢及盐酸, 游离二氧化硅, 煤尘(游离 SiO ₂ 含量<10%)(呼尘), 矽尘(呼尘), 硫酸及三氧化硫		
采样、检测人员	常腾起, 刘瀚裕, 乐永吉, 陈晓雷, 柴义苏, 林彦铭		
采样、检测时间	2023-12-07	用人单位陪同人	李永强
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 34 个点、个体 4 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 57 个点、个体 4 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间	2023 年 12 月 25 日		

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

